

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी।  
पत्र संख्या: एसटी / एफएस / आई-३(स्कूल / वी) / २०१८  
दिनांक: नवम्बर, ०२, २०१८  
सेवा में,

प्रधानाचार्य,  
तुलसी विद्या निकेतन,  
नगवा लंका, थाना लंका,  
जनपद—वाराणसी।

विषय:— विद्यालय भवन तुलसी विद्या निकेतन, नगवा लंका, थाना लंका जनपद—वाराणसी भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्था का निरीक्षण कर अग्नि सुरक्षा पत्र के संबंध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक: शून्य, दिनांक: 28.10.2018

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुसार तुलसी विद्या निकेतन, नगवा लंका, थाना लंका जनपद—वाराणसी भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नवत है—

A. भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी:— भवन का अधिभोग शैक्षणिक भवन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। विद्यालय भवन गुप्त वी-१ के श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत है।

1—प्रवर्गक द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख के अनुसार उक्त विद्यालय भवन भूतल व दो अन्य तल का निर्मित है तथा भवन की ऊँचाई लगभग 10.50 मीटर है।

2—पहुँच मार्ग:—उक्त स्थल तक अग्निशमन के बाहन पहुँचकर अग्निशमन कार्य कर सकते हैं।

3—प्रवेश द्वार की चौड़ाई—उक्त भवन में प्रवेश द्वार की चौड़ाई लगभग 4.50 मीटर है।

4—निकास मार्ग:—उक्त भवन में तीन स्टेपर निर्मित हैं।

B. अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:—भवन में निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्था उपलब्ध पायी गयी:—

1—होजरील:—उक्त भवन में डाउनकमर का प्राविधान कर भवन के प्रत्येक तल पर लैण्डिंग वाल्व के पास होज बाक्स में होज पाइप व साधारण ब्रांच तथा होजरील रथापित किया गया है।

2—टैरेस टैंक:—उक्त भवन के टैरेस पर लगभग 10,000 लीटर क्षमता का टैरेस टैंक उपलब्ध है।

3—टैरेस पम्प:—उक्त भवन के टैरेस टैंक के पास एक अद्द टैरेस पम्प उपलब्ध है।

4—भवन में मैनुअल काल प्लाईट उपलब्ध है।

5—अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:—उक्त भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) 15 अद्द सेलोष्जनक रिस्ट्रिट में उपलब्ध है।

6—पब्लिक एनाउन्समेंट सिस्टम की व्यवस्था स्कूल भवन में की गई है।

C. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या: 483/2009 में पारित आदेश दिनांक: 13.04.2009 का पालन अनिवार्य होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देशित है कि:—

1. किसी भी स्कूल को मान्यता देने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है।
2. समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों में एक माह में अग्निशमन यंत्र स्थापित किये जाय।
3. विद्यालय के भवन में जवलनशील एवं जहरील पदार्थ न रखे जाए और यदि उन्हें रखना अति आवश्यक हो तो उन्हें सुरक्षित ढंग से रखने का उपाय किया जाय।
4. समय—समय पर विद्यालय के भवन की मजबूती की समीक्षा सुनिश्चित की जाए। संबंधित अधिकारी एवं अधियंता इस संबंध में नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप सुरक्षा प्रमाण पत्र केवल समुचित जॉच के उपरान्त ही प्रदान करेंगे। नियमों के विरुद्ध यदि प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं तो इस संबंध में दोषी पाए गए कर्मियों के विरुद्ध अनुसारात्मक कार्यवाही की जायेगी।

..... 2..... पर

  
Secretary  
Sri Goswami Tulsi Das  
Educational Society  
VARANASI

  
PRINCIPAL  
TULSI VIDYA NIKETAN  
NAGWA VARANASI

- .....2.....
5. विद्यालय के स्टाफ तथा शिक्षकों को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा उपायों के लिए प्रशिक्षित किया जाय।
  - D.उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं का पालन करना भी अनिवार्य होगा।
  1. शिक्षा (6) अनुभाग के शासनादेश संख्या:1528 / 9-6-2008 दिनांक: 20 जुलाई, 2009 का पालन अनिवार्य होगा।
  2. फायर सर्विस मुख्यालय,उ0प्र0 लेखनऊ द्वारा निर्गत आदेश पत्र संख्या: एफ0एस0-1076 / 2012 दिनांक: 5. अक्टूबर, 2012 का पालन अनिवार्य होगा।
  3. नेशनल विलिंग कोड आफ इण्डिया के मानकों का उल्लंघन किसी भी दशा में न किया जाय।
  4. उपरोक्त शर्तों का विवलन होने पर यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वामी / प्रबन्धक/प्रधानाचार्य की होगी।

अतः उपरोक्तानुसार तुलसी विद्या निकेतन, नगवा लंका, थाना लंका जनपद—वाराणसी उक्त विद्यालय भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने व एन0शी0सी0 मानकों को सदैव पूर्ण करने एवं अग्निशमन व्यवस्था का प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर विहित फीस राजकीय कोष में जमाकर प्राप्त पत्र का नवीनीकरण कराये जाने की शर्त पर मात्र अग्निशमन व्यवस्था का अग्निशमन सुरक्षा पत्र निर्गत किया जाता है। जो निर्गत तिथि से तीन वर्ष तक के लिए वैध होगा।

उपरोक्त किसी भी अग्निशमन व्यवस्था के अकार्यशील होने पर निर्गत अग्निशमन सुरक्षा पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

02 NOV 2018

*Rajesh Ray*  
 (राजेश राय)  
 मुख्य अधिकारी  
 अधिकारी  
 मुख्य अधिकारी  
 वाराणसी  
 हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—अग्निशमन अधिकारी भेलूपुर, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*[Signature]*  
*Secretary*  
 Sri Goswami Tulsi Dass  
 Educational Society  
 VARANASI

*Ane*  
 PRINCIPAL  
 TULSI VIDYA NIKETAN  
 NAGWA VARANASI